

Gmina Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

Ornontowice, dnia 26.11.2020 r.

Sprawa: ZWRZP.271.00016.2020
Pismo: ZWRZP.ZD.00094.2020

Informacja na stronę internetową, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

**dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Solarnia**

I. Zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy prawo zamówień publicznych - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytania z dnia 23.11.2020 r.

1. Pytanie: „Czy dla „PROJEKTU ZAMIENNEGO” występuje osobny przedmiar robót? Jeśli tak to poprosimy o jego załączenie”.

Odpowiedź: Nie występuje osobny przedmiar dla „Projektu zamiennego”, przedmiar dołączony do dokumentacji uwzględnia już zakres robót objęty projektem zamiennym.

2. Pytanie: „W przedmiarze robót „WODOCIĄG_SOLARNIA” pkt. 14 brzmi: „Odwodnienie wykopów – rozliczenie na budowie według dziennika pompowań”. Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu w odniesieniu do rozliczenia ryczałtowego tego zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiająca modyfikuje tą pozycję przedmiaru robót, treść „Odwodnienie wykopów – rozliczenie na budowie według dziennika pompowań”, zamienia się na „Odwodnienie wykopów- rozliczenie ryczałtowe”.

3. Pytanie: „Zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji geologicznej”.

Odpowiedź: W załączeniu do wyjaśnień dokumentacja geologiczna.

4. Pytanie: „Według informacji w zakresie kategorii terenu górniczego, dla inwestycji przywołano kategorię gruntu III a w załączonej dokumentacji projektowej jest wskazana kategoria IV. Która kategoria jest prawdziwa?”

Odpowiedź: Sieć wodociągową należy wykonać z materiałów mających dopuszczenie GIG na tereny górnicze do IV kategorii włącznie. Należy przyjąć IV kategorię terenu górniczego.

Pytanie z 24.11.2020

1. Pytanie: „W nawiązaniu do pkt. II SIWZ – Przedmiot zamówienia, w ramach niniejszego postępowania realizowana jest tylko część zakresu całego projektu, natomiast przedmiary dołączone do przetargu należy traktować jako pomocnicze. W związku z powyższym oraz z uwagi na przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania, prosimy o określenie na planie/ rzucie lub opisanie odcinków „od-do” w sposób jednoznacznie określający przewidziany do realizacji zakres robót.”

Odpowiedź: Załączona do postępowania dokumentacja projektowa w sposób czytelny określa odcinki przewidziane do realizacji w ramach udzielonego zamówienia. Przykładowo

dla części pierwszej, w projekcie wykonawczym (1. Projekt_wykonawczy_10_2020) rysunek „01 Orientacja” ukazuje obszary i odcinki do wykonania. Rysunki kolejne wskazują odcinki do wykonania. Przykładowo dla części drugiej w projekcie dla tej części zadania (4.Projekt_dz_nr_2349/66) rysunek „rys01” ukazuje odcinek do wykonania. Zamawiająca zwraca ponownie uwagę, że dokumentację projektową należy traktować łącznie uwzględniając również wymagania zawarte w innych dokumentach dołączonych do postępowania.

2. Pytanie: „W związku z zamiarem uczestnictwa w przetargu na zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Solarnia proszę o informację, czy przed podpisaniem umowy Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załączonymi przedmiarami? Czy załączone przedmiary możemy potraktować jedynie jako pomocnicze do wyceny zadania?”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ - przed podpisaniem umowy Wykonawca składa Zamawiającemu kosztorys ofertowy. Jeżeli w ocenie Wykonawcy realizacja zadania wymagać będzie wykonania robót innych lub w ilości większej niż ujęte w przedmiarze wówczas Wykonawca winien jest uwzględnić w złożonym kosztorysie. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Z up. Wójta Gminy Ornontowice

Andrzej Dąbrowski
Zastępca Wójta Gminy

Sporządziła: Anna Boczuła

