

Sprawa: ZWRZP.271.00028.2020

Pismo: ZWRZP.ZD.00001.2021

Informacja na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice.

I. Zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy prawo zamówień publicznych - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytania z dnia 5.01.2021 r.

1. Pytanie: Czy wykonawca w ofercie ma skalkulować opłaty związane z zajęciem pasa drogowego?

Odpowiedź: Opłaty mogą być pobierane przy drogach powiatowych: Chudowska, Zwycięstwa, Dworcowa (Powiatowy Zarząd Dróg). Przy drogach gminnych nie będziemy pobierać opłat.

2. Pytanie: Kto jest właścicielem słupów na których będą wymieniane oprawy (Gmina , Tauron Dystrybucja S.A.)?

Odpowiedź: Właścicielem słupów jest Gmina, jednakże eksploatację prowadzi Tauron.

3. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw drogowych posiadających regulację kąta nachylenia w zakresie -10/+10 stopni przy spełnieniu wymagań dotyczących natężenia oświetlenia?

Odpowiedź: Przy spełnieniu wymagań dotyczących natężenia oświetlenia można zastosować oprawy umożliwiające regulację kąta nachylenia w zakresie -10/+10 stopni.

4. W celu przeprowadzenia obliczeń fotometrycznych dla zamiennych opraw prosimy o udostępnienie parametrów ujętych w wyliczeniach z projektu dotyczących: szerokości dróg, odległości między słupami oraz długości przyjętych wysięgników.

Odpowiedź: Poniżej parametry dróg przyjęte do obliczeń natężenia oświetlenia:

Lp	Ulica	Odległość pomiędzy słupami [m]	Szerokość jezdni / chodnika [m]	Długość wysięgnika [m]	Wysokość montażu opraw [m]
1	Chudowska (oświetlenie chodnika)	30	7 - jezdnia 2 - chodnik	1	5
	Chudowska (oświetlenie jezdni)	50	6 - jezdnia	0,5	8
	Chudowska (plac zabaw)	25	-	0,5	7
2	Zwycięstwa (pętla autobusowa)	30	3	1	7
3	Działkowa	30	2,5 - chodnik	1	9
			6,5 - jezdnia		
			2,5 - chodnik		
4	Tartaczna	29	4,5	0,5	5
5	Dworcowa	27	7 - jezdnia	1,5	8 / 4,5
			3 - chodnik		
6	Cyprysowa	30	6 - jezdnia	1	7
			2 - chodnik		
7	Świerkowa	30	6 - jezdnia	-	4
			1,5 - chodnik		
8	Jarzębinowa	30	2 - chodnik	0,5	4,5
			6 - jezdnia		
9	Nowa	30	4	0,5	7
10	Cicha	60	3	1,5	8
11	Marzankowice	29	4,5	1	5
12	Grabowa	30	5,5 - jezdnia	0,5	4,5
			2 - chodnik		
13	Polna	45	4	0,5	8
14	Zwycięstwa	14	6 - jezdnia	0,5	4,5
			2,5 - chodnik		

5. Prosimy o potwierdzenie, że wymaga się aby oferowane oprawy posiadały certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający spełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i procesów produkcji – certyfikat ENEC lub równoważny. Pragniemy zaznaczyć, że certyfikat ten posiadają m.in. oprawy, których wizerunek jako przykładowy przedstawiono w dokumentacji projektowej. Ponadto wymóg przedstawienia certyfikatu ENEC dla opraw oświetleniowych jest powszechnym standardem dla inwestycji realizowanych w związku z przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia drogowego, a jego przedstawienie zabezpiecza Państwa przed dostawą produktów odbiegających technicznie od norm i wymagań.

Odpowiedź: Zapis SIWZ II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Uwagi: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.

Pytania z dnia 8.01.2021 r.

1. Pytanie: Prosimy o udostępnienie przedmiaru wraz z ilościami szt/kpl. Udostępniony przedmiar nie zawiera żadnych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia przedmiar wraz z ilościami szt/kpl.

II. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otarcia ofert :

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty, punkt 13 , tekst w tabeli otrzymuje brzmienie - Nie otwierać przed 19.01.2021 r. godzina 09:00.

Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. **Składanie ofert w postaci papierowej:** Ofertę należy złożyć w **Urzędzie Gminy Ornontowice**, ul. 26a, 43-178 Ornontowice (skrzynka pocztowa przed wejściem do urzędu, w ostatnim dniu składania bezpośrednio na portierni), nie później niż do **19.01.2021 r do godz. 8⁰⁰**.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w zdaniu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

2. **Składanie ofert w postaci elektronicznej:** Ofertę należy złożyć poprzez System E-zp w terminie do **19.01.2021r. do godziny 8⁰⁰**. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Systemie E-ZP.

3. Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami i zmianami oraz ofert w postaci elektronicznej w dniu **19.01.2021r. o godz. 9⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, bez bezpośredniego uczestnictwa wykonawców w publicznym otwarciu.

Publiczne otwarcie odbędzie się na wizji on-line:

<https://www.youtube.com/user/GminaOrnontowice/>

z up. WÓJTA
GMINY ORNONTOWICE
Jadwiga Jeleni
Sekretarz Gminy

